# 令 和 4 年 度

# 営農用水施設水質検査業務委託

# 報　　告　　書

令和5年3月

鶴　　居　　村

環境コンサルタント株式会社

# 業　務　概　要

1．業務名

営農用水施設水質検査業務委託

2．採水箇所

| | | |
|---|---|---|
| (1) 中久著呂営農 | 菱沼岩男宅 | 浄水 |
| (2) 下久著呂営農 | 斉藤滋宅 | 浄水 |
| (3) 支雪裡上営農 | 平田宅 | 浄水 |
| (4) 支雪裡下営農 | 支雪裡下取水井給水栓 | 浄水 |
| (5) 中雪裡東営農 | 鶴居建設 | 浄水 |
| (6) 茂雪裡上営農 | 松井良男宅 | 浄水 |
| (7) 新幌呂営農 | 松井広道宅 | 浄水 |
| (8) 新幌呂第二営農 | 旧細野宅 | 浄水 |
| (9) 中久著呂営農 | 中久著呂浄水場着水井 | 原水 |

3．業務期間

令和４年４月 13 日から令和５年３月 31 日まで

4．分析項目及び分析結果

別紙一覧表のとおり

令和４年度 中久著呂営農 菱沼岩男宅 浄水

| 受付日 | | 令和4年4月21日 | 令和4年5月19日 | 令和4年6月16日 | 令和4年7月21日 | 令和4年8月23日 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月17日 | 令和4年12月15日 | 令和5年1月19日 | 令和5年2月16日 | 令和5年3月9日 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | (個/mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.00005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0004 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.53 | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.05未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.01 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ベンゼン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 塩素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.06未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.6 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| クロロホルム | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| 臭素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモホルム | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.09 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.007 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.006 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.018 | − | − | − | − | − | − | − | 0.3 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.012 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 6.0 | − | − | − | − | − | − | − | 200 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0004 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 200 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L) | − | − | − | − | 27 | − | − | − | − | − | − | − | 300 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | − | − | − | − | 100 | − | − | − | − | − | − | − | 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.02未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| ジェオスミン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| フェノール類 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.005 |
| 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3 |
| pH値 | | 6.8(19℃) | 6.8(20℃) | 6.8(25℃) | 6.7(22℃) | 6.9(24℃) | 6.6(21℃) | 6.6(23℃) | 6.7(21℃) | 6.7(16℃) | 6.8(22℃) | 6.8(18℃) | 6.9(21℃) | 5.8～8.6 |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | (度) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5 |
| 濁度 | (度) | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2 |
| 採水時刻 | | 10:05 | 10:35 | 11:08 | 10:56 | 10:50 | 9:39 | 11:50 | 10:36 | 9:39 | 10:50 | 10:33 | 10:27 | − |
| 水温 | (℃) | 6.8 | 7.7 | 9.2 | 13.1 | 10.6 | 12.1 | 9.3 | 9.3 | 7.3 | 6.4 | 3.3 | 4.2 | − |

令和４年度 下久著呂営農 斉藤滋宅 浄水

| 受付日 | | 令和4年4月21日 | 令和4年5月19日 | 令和4年6月16日 | 令和4年7月21日 | 令和4年8月23日 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月17日 | 令和4年12月15日 | 令和5年1月19日 | 令和5年2月16日 | 令和5年3月9日 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | (個/mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.00005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0025 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.12 | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.10 | − | − | − | − | − | − | − | 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.01 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ベンゼン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 塩素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.06未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.6 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| クロロホルム | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| 臭素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモホルム | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.09 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.006 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.003 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.3 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 6.3 | − | − | − | − | − | − | − | 200 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 200 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L) | − | − | − | − | 14 | − | − | − | − | − | − | − | 300 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | − | − | − | − | 100 | − | − | − | − | − | − | − | 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.02未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| ジェオスミン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| フェノール類 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.005 |
| 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3 |
| pH値 | | 7.5(21℃) | 7.5(20℃) | 7.6(25℃) | 7.4(22℃) | 7.4(24℃) | 7.5(22℃) | 7.6(23℃) | 7.7(21℃) | 7.6(18℃) | 7.6(23℃) | 7.5(18℃) | 7.6(20℃) | 5.8～8.6 |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | (度) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5 |
| 濁度 | (度) | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2 |
| 採水時刻 | | 9:03 | 9:40 | 10:18 | 10:06 | 9:51 | 8:40 | 10:30 | 9:41 | 8:44 | 9:51 | 9:35 | 9:37 | − |
| 水温 | (℃) | 5.1 | 6.2 | 8.9 | 12.7 | 14.8 | 15.9 | 14.5 | 12.1 | 9.3 | 7.7 | 6.1 | 6.5 | − |

令和４年度 支雪裡上営農 平田宅 浄水

| 受付日 | | 令和4年4月21日 | 令和4年5月19日 | 令和4年6月16日 | 令和4年7月21日 | 令和4年8月1日 | 令和4年8月23日 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月17日 | 令和4年12月15日 | 令和5年1月19日 | 令和5年2月16日 | 令和5年3月9日 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | (個/mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.00005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0003 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 1.5 | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.05未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.01 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ベンゼン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 塩素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.06未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.6 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| クロロホルム | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| 臭素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモホルム | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.09 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.013 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.003 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.3 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.006 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 8.4 | − | − | − | − | − | − | − | 200 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0003 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | − | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 200 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L) | − | − | − | − | − | 46 | − | − | − | − | − | − | − | 300 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 150 | − | − | − | − | − | − | − | 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.02未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| ジェオスミン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| フェノール類 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.005 |
| 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | − | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3 |
| pH値 | | 6.8(20℃) | 6.8(19℃) | 6.8(24℃) | 6.8(21℃) | − | 7.0(24℃) | 6.7(21℃) | 6.8(23℃) | 6.8(23℃) | 6.8(20℃) | 6.8(24℃) | 6.8(18℃) | 6.8(23℃) | 5.8～8.6 |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | (度) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | − | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5 |
| 濁度 | (度) | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | − | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2 |
| 採水時刻 | | 10:45 | 11:10 | 11:30 | 11:14 | − | 11:31 | 10:18 | 12:20 | 11:14 | 10:04 | 11:20 | 11:07 | 10:58 | − |
| 水温 | (℃) | 5.1 | 6.5 | 8.7 | 11.4 | − | 12.7 | 11.8 | 12.5 | 10.8 | 8.7 | 6.7 | 5.6 | 5.5 | − |

令和４年度 支雪裡下営農 支雪裡下取水井給水栓 浄水

| 受付日 | | 令和4年4月21日 | 令和4年5月19日 | 令和4年6月16日 | 令和4年7月21日 | 令和4年8月23日 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月17日 | 令和4年12月15日 | 令和5年1月19日 | 令和5年2月16日 | 令和5年3月9日 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | (個/mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.00005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0016 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.36 | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.08 | − | − | − | − | − | − | − | 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.01未満 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ベンゼン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 塩素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.06未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.6 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| クロロホルム | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| 臭素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモホルム | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.09 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.022 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.014 | − | − | − | − | − | − | − | 0.3 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 5.2 | − | − | − | − | − | − | − | 200 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 200 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L) | − | − | − | − | 19 | − | − | − | − | − | − | − | 300 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | − | − | − | − | 110 | − | − | − | − | − | − | − | 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.02未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| ジェオスミン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| フェノール類 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.005 |
| 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3 |
| pH値 | | 7.2(21℃) | 7.3(20℃) | 7.3(24℃) | 7.2(21℃) | 7.3(24℃) | 7.2(21℃) | 7.2(23℃) | 7.3(22℃) | 7.3(20℃) | 7.4(23℃) | 7.3(18℃) | 7.4(24℃) | 5.8～8.6 |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | (度) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5 |
| 濁度 | (度) | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2 |
| 採水時刻 | | 10:30 | 10:58 | 11:41 | 11:24 | 11:39 | 10:05 | 12:12 | 11:00 | 9:57 | 11:05 | 10:57 | 10:48 | − |
| 水温 | (℃) | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 5.7 | 6.5 | 4.5 | 6.3 | − |

令和４年度 中雪裡東営農 鶴居建設 浄水

| 受付日 | | 令和4年4月21日 | 令和4年5月19日 | 令和4年6月16日 | 令和4年7月21日 | 令和4年8月23日 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月17日 | 令和4年12月15日 | 令和5年1月19日 | 令和5年2月16日 | 令和5年3月9日 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | (個/mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.00005未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.004未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.01未満 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0005未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0004未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| ベンゼン | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 塩素酸 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.06未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| クロロホルム | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| 臭素酸 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
| ブロモホルム | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.005未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 200 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L) | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.02未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| ジェオスミン | (mg/L) | - | - | - | - | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | - | - | - | - | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.005未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| フェノール類 | (mg/L) | - | - | - | - | 0.0005未満 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 |
| 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3 |
| pH値 | | 7.4(21℃) | 7.5(19℃) | 7.4(25℃) | 7.4(22℃) | 7.5(24℃) | 7.3(22℃) | 7.5(24℃) | 7.5(23℃) | 7.4(22℃) | 7.5(25℃) | 7.4(17℃) | 7.5(24℃) | 5.8～8.6 |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | (度) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5 |
| 濁度 | (度) | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2 |
| 採水時刻 | | 9:40 | 10:07 | 10:45 | 10:32 | 10:25 | 9:15 | 11:00 | 10:10 | 9:17 | 10:27 | 10:08 | 10:01 | - |
| 水温 | (℃) | 5.0 | 6.7 | 9.1 | 13.1 | 21.1 | 14.8 | 11.8 | 11.7 | 10.2 | 7.7 | 5.3 | 5.4 | - |

令和４年度 茂雪裡上営農 松井良男宅 浄水

| 受付日 | | 令和4年4月21日 | 令和4年5月19日 | 令和4年6月16日 | 令和4年7月21日 | 令和4年8月23日 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月17日 | 令和4年12月15日 | 令和5年1月19日 | 令和5年2月16日 | 令和5年3月9日 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | (個/mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.00005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0004 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.11 | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.05未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.01未満 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ベンゼン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 塩素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.06未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.6 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| クロロホルム | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| 臭素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモホルム | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.09 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.010 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.005 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.3 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 5.0 | − | − | − | − | − | − | − | 200 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0004 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 200 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L) | − | − | − | − | 20 | − | − | − | − | − | − | − | 300 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | − | − | − | − | 100 | − | − | − | − | − | − | − | 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.02未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| ジェオスミン | (mg/L) | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| フェノール類 | (mg/L) | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.005 |
| 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3 |
| pH値 | | 7.5(24℃) | 7.5(19℃) | 7.5(25℃) | 7.5(22℃) | 7.5(24℃) | 7.4(21℃) | 7.5(24℃) | 7.5(22℃) | 7.5(22℃) | 7.5(25℃) | 7.4(18℃) | 7.6(24℃) | 5.8～8.6 |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | (度) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5 |
| 濁度 | (度) | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2 |
| 採水時刻 | | 11:01 | 11:24 | 11:54 | 11:42 | 12:02 | 10:31 | 12:31 | 11:33 | 10:19 | 11:35 | 11:21 | 11:09 | − |
| 水温 | (℃) | 4.2 | 5.7 | 9.4 | 12.2 | 14.1 | 13.8 | 13.1 | 10.6 | 8.5 | 6.8 | 5.9 | 6.3 | − |

令和４年度 新幌呂営農 松井広道宅 浄水

| 受付日 | | 令和4年4月21日 | 令和4年5月19日 | 令和4年6月16日 | 令和4年6月23日 | 令和4年7月21日 | 令和4年8月23日 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月17日 | 令和4年12月15日 | 令和5年1月19日 | 令和5年2月16日 | 令和5年3月9日 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | (個/mL) | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.00005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0007 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.37 | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.05未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.01未満 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ベンゼン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 塩素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.06未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.6 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| クロロホルム | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| 臭素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモホルム | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.09 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.010 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.003 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.3 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.009 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 4.9 | − | − | − | − | − | − | − | 200 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0006 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 1.9 | 2.0 | 1.9 | − | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 4.8 | 1.9 | 200 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L) | − | − | − | − | − | 19 | − | − | − | − | − | − | − | 300 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 100 | − | − | − | − | − | − | − | 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.02未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| ジェオスミン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| フェノール類 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.005 |
| 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | − | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 3 |
| pH値 | | 7.4(23℃) | 7.4(19℃) | 7.4(25℃) | − | 7.2(22℃) | 7.3(24℃) | 7.2(21℃) | 7.3(23℃) | 7.4(24℃) | 7.4(22℃) | 7.3(25℃) | 7.3(18℃) | 7.5(24℃) | 5.8～8.6 |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | (度) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | − | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5 |
| 濁度 | (度) | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | − | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2 |
| 採水時刻 | | 11:22 | 11:40 | 12:14 | − | 12:05 | 12:23 | 10:52 | 12:54 | 11:56 | 10:33 | 11:50 | 11:44 | 11:31 | − |
| 水温 | (℃) | 4.1 | 5.7 | 8.9 | − | 14.2 | 16.6 | 15.3 | 15.4 | 12.2 | 10.1 | 7.8 | 4.7 | 5.3 | − |

令和４年度 新幌呂第二営農 旧細野宅 浄水

| 受付日 | | 令和4年4月21日 | 令和4年5月19日 | 令和4年6月16日 | 令和4年7月21日 | 令和4年7月27日 | 令和4年8月23日 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月17日 | 令和4年12月15日 | 令和5年1月19日 | 令和5年2月16日 | 令和5年3月9日 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | (個/mL) | 1 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.00005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.05未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.02 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0004未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.04 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| ベンゼン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 塩素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.06未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.6 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| クロロホルム | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| 臭素酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.01 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.03 |
| ブロモホルム | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.09 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.012 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.002未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.006 | − | − | − | − | − | − | − | 0.3 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.008 | − | − | − | − | − | − | − | 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 8.4 | − | − | − | − | − | − | − | 200 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0006 | − | − | − | − | − | − | − | 0.05 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | − | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 2.0 | 4.9 | 200 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L) | − | − | − | − | − | 65 | − | − | − | − | − | − | − | 300 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 160 | − | − | − | − | − | − | − | 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.02未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |
| ジェオスミン | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.02 |
| フェノール類 | (mg/L) | − | − | − | − | − | 0.0005未満 | − | − | − | − | − | − | − | 0.005 |
| 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | − | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3 |
| pH値 | | 6.6(23℃) | 6.6(20℃) | 6.6(25℃) | 6.4(21℃) | − | 6.7(24℃) | 6.6(21℃) | 6.6(23℃) | 6.6(23℃) | 6.6(22℃) | 6.7(25℃) | 6.6(18℃) | 6.8(25℃) | 5.8～8.6 |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | (度) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | − | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5 |
| 濁度 | (度) | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | − | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2 |
| 採水時刻 | | 11:40 | 11:59 | 12:32 | 12:20 | − | 12:40 | 11:05 | 13:10 | 12:13 | 10:45 | 12:10 | 12:02 | 11:44 | − |
| 水温 | (℃) | 10.1 | 9.6 | 9.3 | 11.7 | − | 11.1 | 10.2 | 11.6 | 10.2 | 8.2 | 8.7 | 3.3 | 8.8 | − |

令和４年度 中久著呂営農 中久著呂浄水場着水井 原水

| 受付日 | | 令和4年8月23日 |
|---|---|---|
| 一般細菌 | (個/mL) | 2 |
| 大腸菌 | | 検出せず |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.0002未満 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.0004 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.52 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.05未満 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.01 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.0005未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.0004未満 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | 0.0002未満 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.0002未満 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.0002未満 |
| ベンゼン | (mg/L) | 0.0002未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.002未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.007 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.019 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | 0.002未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 6.0 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.0003 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 2.8 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | (mg/L) | 27 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | 110 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02未満 |
| ジェオスミン | (mg/L) | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.005未満 |
| フェノール類 | (mg/L) | 0.0005未満 |
| 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 0.3未満 |
| pH値 | | 6.9(24℃) |
| 味 | | 異常なし |
| 臭気 | (度) | 異常なし |
| 色度 | (度) | 0.5未満 |
| 濁度 | | 0.2未満 |
| 採水時刻 | | 11:04 |
| 水温 | (℃) | 9.1 |